

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 34012019

Firma Nexans Power Accessories Poland sp. z o.o., jako dostawca końcówek i złączek kablowych w technologii prasowanej, typ seriix..KU-L, ...KU-L, zgodnych z dostarczoną dokumentacją techniczną, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że rurowe końcówki kablowe tego typu oraz odpowiednie złączki, służące do zakończenia lub połączeń kabli elektroenergetycznych na napięcia znamionowe do $U_M=1kV$ (jak dołączone karty katalogowe), dostarczane przez naszą firmę, reprezentującą w Polsce jako oficjalny przedstawiciel, firmę Nexans Power Accessories Germany (div. GPH), będącą producentem końcówek i złączek, wraz z którą wchodzi w skład koncernu NEXANS, spełniają wymagania ustalone w normach do stosowania w polskich sieciach elektroenergetycznych zgodnie z normatywnymi wytycznymi certyfikacji.

Deklarujemy, że

złączki i końcówki prasowane serii **KU-L**

zmontowane zgodnie z kartą katalogową i instrukcjami montażu, spełniają wymagania ustalone w PN-90/E-06401, PN-EN61238-1, DIN 0278, DIN 48085cz.2, DIN 48201, DIN 48083. Kończówki i złączki prasowane nadają się ze względów technicznych i montażowych do stosowania w polskich sieciach elektroenergetycznych do kabli energetycznych, na napięcie znamionowe do 1kV, zawartych w PN: YKY(X), wg PN-E-90411 lub PN-HD 620 S1 2002 (U).

z poważaniem

Nexans Power Accessories Poland Sp. z o.o.
mgr inż. Paweł Kiełkowski

Dyrektor/Członek Zarządu

