

Deklaracja zgodności

1. Adres:	Nexans Power Accessories Poland Sp. z o.o. ul. Wiejska 18, 47-400 Racibórz
2. Nazwa wyrobu	Głowica konektorowa kątowna INT C (630/1250A) do 1-żył. kabli SN
3. Identyfikacja wyrobu	K480TB-15-25-95
4. Przeznaczenie wyrobu	Służy do zakończenia niezbrojonych, ekranowanych 1-żyłowych kabli SN o izolacji z tworzyw sztucznych, o żyłce powrotnej z drutów Cu o przekroju do 50mm ² , zakresie żyły roboczej 50-150 mm ² wg opisu katalogowego zakresowego
5. Normy	PN-HD 629.1 S2:2006; PN-HD 629.1 S2:2006/A1:2008; PN-EN 61238-1:2004; PN-EN 50180:2010; PN-EN 50181:2010
6. Miejsce, Data	Racibórz, 29.03.2021
7. Podpis	Nexans Power Accessories Poland Sp. z o.o. mgr inż. Paweł Kielkowski Dyrektor / Członek Zarządu

Deklarujemy, że wyroby z pkt. 3 nadają się do stosowania w polskich sieciach elektroenergetycznych do kabli na napięcia 12/20kV napięcia znamionowego (24kV U_{max}), z żyłą powrotną z drutów miedzianych do 50 mm², na stożki urządzeń INT C1/C2, o prądzie znamionowym 630/1250A, zastosowanie i montaż musi być zgodne z kartą wyrobu oraz instrukcją montażu. Produkt jest zgodny w produkcji z normami wymienionymi powyżej w zakresie jego zastosowania.
Produkcja odbywa się w oparciu o certyfikowane systemy ISO 9001 oraz ISO 14001.