

Deklaracja zgodności nr 24362022

1. Adres:	Nexans Power Accessories Poland Sp. z o.o. ul. Wiejska 18, 47-400 Racibórz
2. Nazwa wyrobu	Końcówka szczelna ALU do prasowania i zakańczania żył kabli
3. Identyfikacja wyrobu	16÷630x8(10)(12)(16) ALU-F (LE)
4. Przeznaczenie wyrobu	Służy do zakończenia poprzez zaprasowanie na sześciokąt żył kabli Al i podłączenia do urządzeń elektroenergetycznych
5. Normy	PN-EN61238-1:2004, PN-90/E-06401-02:1990, PN-EN60228:2007; DIN 46329:1983; DIN 48083 cz.3:1985:
6. Data	12.01.2022
7. Podpis	Nexans Power Accessories Poland Sp. z o.o. mgr inż. Paweł Kiełkowski Dyrektor Członek Zarządu 

Deklarujemy, że wyroby z pkt. 3 nadają się do stosowania w polskich sieciach elektroenergetycznych do żył kabli o przekroju 16-630mm² (re, rm), produkt można stosować do przewodów i do żył kabli, zastosowanie i montaż musi być zgodne z kartą wyrobu oraz instrukcją montażu, stosowanie nie może odbywać się w środowiskach agresywnych chemicznie .

Produkcja odbywa się w oparciu o certyfikowane systemy ISO 9001 oraz ISO 14001.