

Deklaracja zgodności
(zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17050-1)**1. Nr 35/23****2. Nazwa wystawcy:** Behr Bircher Cellpack BBC Polska Sp. z o.o.**Adres wystawcy:** ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa**3. Przedmiot deklaracji:**Termokurczliwe kaptury uszczelniające typu **EC...** zastosowane w rozwiązaniach zabezpieczenia rur osłonowych przed wnikaniem wody **spełniają parametry określone w karcie katalogowej.****4. Przedmiot deklaracji opisany wyżej spełnia następujące parametry:**

Dobór EC z uwzględnieniem przekrojów kabli 4-żyłowych i średnicy zewnętrznej rur osłonowych.

Średnica zewn. rury osłonowej Ø [mm]	Przekrój kabla [mm ²] (uwzględniono typy kabli: YAKY, YAKXS, NAYY, NAY2Y)								
	16-35	50	70	95	120	150	185	240	300
32	EC 50								
50	EC 50	EC 90	EC 90	EC 110	EC 110	EC 110	EC 125		
75	EC 75	EC 90	EC 90	EC 110	EC 110	EC 110	EC 125		
110				EC 110	EC 110	EC 110	EC 125	EC 125	EC 125
160							EC 160	EC 160	EC 160

5. Informacje dodatkowe**BEHR BIRCHER CELLPACK**
BBC POLSKA SP. Z O.O.
ul. Matuszewska 14
03-876 Warszawa
NIP 521-33-96-535, REGON 140608612**Warszawa, 16.02.2023**

(Miejsce i data wystawienia)

Sławomir Kwaśnik – Dyrektor Techniczny

(Nazwisko, funkcja)



(Podpis lub jego równoważnik autoryzowany przez wystawcę)