

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr CE-0055-19-02

Na podstawie przeprowadzonego nadzoru wszystkich działań mających wpływ na jakość wyrobu zgodnie z Systemem Zapewnienia Jakości certyfikowanym wg ISO 9001 oraz wykonanych badań,

Niżej podpisany, reprezentujący producenta

TECHNOKABEL SA
ul. Nasielska 55, 04-343 Warszawa

niniejszym deklaruje, że wyroby:

.....
TECHNOFLAME - Kable do instalacji przeciwpożarowych w izolacji i powłoce bezhalogenowej (napięcie pracy 150V, wartość szczytowa napięcia pracy max. 300 V)
Typu:

HTKSH; HTKSHekw

.....
są zgodne z postanowieniami poniższej dyrektywy:

2014/35/EU European Parliament and Council Directive of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 0 poz. 806)

oraz, że zastosowano normy, dokumentacje techniczne lub ich części do wyrobu, którego dotyczy niniejsza deklaracja:

**CNBOP-PIB-KOT-2019/2024/0111-3701 wydanie 1,
WT-TK-4, IEC 61034-2, IEC 60754-2**

oraz normy zharmonizowane: **PN-EN 60228; PN-EN 61034-2, PN-EN 60754-1,
PN-EN 60754-2**

**Kable nie rozprzestrzeniają płomienia zgodnie z wymaganiami norm:
PN-EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; PN-EN 60332-3-24 (kategoria C); IEC 60332-3-24**

PEŁNOMOCNIK Przewodzący Zarządu
ds. Systemów Zarządzania

[Podpis]
mgr inż. Marcin Kwiatkowski

Warszawa, 2025.02.12