

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 22035000/19

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Zawór wypływowy, ścienny, jednootworowy, dwuuchwytowy, ze stałą wylewką ze złączką do węża - WAS® zawór kątowy, kombinowany 1/2"
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Nr kat. 22035000
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do montażu w instalacjach wodociągowych nad urządzeniem odbiorczym i podłączeniem do węża na zewnątrz. Ciśnienie statyczne maksimum 1 MPa (10 bar). Ciśnienie dynamiczne minimum 0,05 MPa (0,5 bara). Zalecane ciśnienie dynamiczne 0,1 do 0,5 MPa. Temperatura wody ≤ 65°C. Temperatura zalecana ≤ 30°C. Można łączyć z dyfuzorem rurowym HB nr kat. 41239000.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
GROHE AG, Industriepark Edelfburg, 58675 Hemer / Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony:
GROHE POLSKA Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182
6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
PN-EN 200:2008 – Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające do systemów zasilania wodą typu 1 i typu 2. Ogólne wymagania techniczne.


8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
System zasilania wodą	Typ 1	
Wymiary	DN15 / G $\frac{1}{2}$ / G $\frac{3}{4}$ + G $\frac{3}{8}$ / Ø10	
Szczelność, wytrzymałość mechaniczna i trwałość	Spełnia wymagania	
Właściwości hydrauliczne – klasa przepływu	A	
Funkcja oszczędzania wody	Nie	
Grupa akustyczna	I	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: Rafał Koehler – Dyrektor Generalny

Warszawa, 2019.11.20



.....