Aalberts hydronic flow control Sp. z o.o.
ul. Gronowska 8 64-100 Leszno
tel. 065 529 49 89 fax 065 529 59 69

aalberts hydronic flow control

4. Zestawienie urządzeń i armatury w węźle cieplnym: Logo MINI H26 FLOOR 50 kW

L.P.	Oznaczenie	Nazwa urządzenie	Producent	Sposób montażu	ilość
		Część Wysokoparametrowa			
1	WCO	WYMIENNIK SWEP B8THx30/1P-SC-S 4x3/4"(20)	SWEP	-	1
2	ZR2	ZAWÓR REGULACYJNY TYP VVG 549.15-1,6 DN 15.Kvs 1,6	SIEMENS	GWINT	1
3	M2	SIŁOWNIK TYP SAS31.00	SIEMENS	-	1
4	RRC	REGULATOR RÓŻNICY CIŚNIEŃ TYP 45-3, 0,5 BAR, DN15, Kvs 2,5 M3/H	SAMSON	GWINT	1
5	F1	FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN 20	EFAR	GWINT	1
6	Z1	BALLOREX DRV DN 20S GW3/4" KVS=4,79	NEXUS	GWINT	1
7	Z1A	NEXUS RELAX DN 20 GW3/4" KVS=4,65	NEXUS	GWINT	1
8	TM	WSKAŹNIK PODWÓJNY CIŚNIENIA 16bar I TEMPERATURY 130C	WIKA	-	2
9	OR	ODPOWIETRZNIK RĘCZNY	MEIBES	GWINT	1
		Część Niskoparametrowa c.o.			
10	F2	FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN 20	MEIBES	GWINT	1
11	ZB2	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA TYP PRESCOR 3/4" 3 BAR	FLAMCO	GWINT	2
12	Z2 + T2	ZAWÓR KULOWY Z TERMOMETREM 3/4" CZERWONY	SIMPLEX	GWINT	1
13	Z2A + T2A	ZAWÓR KULOWY Z TERMOMETREM 3/4" NIEBIESKI	SIMPLEX	GWINT	1
14	P2	Manometr 0-4 bar	MEIBES	-	1
15	OA	ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY	MEIBES	-	1
16	NP.	FLEXCON P 18, NACZYNIE WZBIORCZE PŁASKIE	FLAMCO	-	1
17	KOMBIMIX	ROZDZIELACZ Z DWIEMA GRUPAMI POMPOWYMI, JEDEN OBWÓD Z MIESZACZEM + POMPA GRUNDFOS UPM3 AUTO 15-70 (PO1), DRUGI BEZ MIESZACZA + POMPA GRUNDFOS UPM3 AUTO 15-70 (PO2)	MEIBES	GWINT	1
		Układ regulacji automatycznej			
18	R	Regulator pogodowy RVD 265/109-C	SIEMENS	-	1
19	TE1	CZUJNIK przylgowy QAD 21/209	SIEMENS	-	1
20	TE2	CZUJNIK przylgowy QAD 21/209	SIEMENS	-	1
21	TE3	CZUJNIK przylgowy QAD 21/209	SIEMENS		2
22	RT	TERMOSTAT BEZPIECZEŃSTWA OBIEGU Z MIESZACZEM MEI45160.01	MEIBES	-	1
23	TZ	CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ QAC31/101 NTC	SIEMENS	-	1
		Pozostałe elementy			
24		Płyta tylna węzła wraz z obudową	MEIBES	-	1
25		Przewody węzła z rury ze stali nierdzewnej typu Infoflex	MEIBES	-	1
26		Izolacja na przewody typu Aeroflex	RAMT	-	1