



4. Zestawienie urządzeń i armatury w węźle cieplnym:

Logo MINI H26 PROFi S-H 50kW

L.P.	Oznaczenie	Nazwa urządzenia	Producent	Sposób montażu	Ilość
Część Wysokoparametrowa					
1	WCO	WYMIENNIK SWEP B8THx30/1P-SC-S 4x3/4" (20)	SWEP	-	1
2	ZR2	ZAWÓR REGULACYJNY TYP VVG 549.15-1,6 DN 15.Kvs 1,6,	SIEMENS	GWINT	1
3	M2	SIŁOWNIK TYP SA531.00	SIEMENS	-	1
4	RRC	REGULATOR RÓŻNICY CIŚNIEŃ TYP 45-3, 0,5 BAR, DN15, Kvs 2,5 M3/H	SAMSON	GWINT	1
5	F1	FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN 20	MEIBES	GWINT	1
6	Z1	NEXUS FLUCTUS DRV DN 20S GW3/4" KVS=4,79	NEXUS	GWINT	1
7	Z1a	NEXUS RELAX DN 20 GW3/4" KVS=4,65	NEXUS	GWINT	1
8	TM	WSKAŹNIK PODWÓJNY CIŚNIENIA 16bar I TEMPERATURY 130°C	WIKA	-	2
9	OR	ODPOWIEDZNIK RĘCZNY	MEIBES	GWINT	1
Część Niskoparametrowa c.o.					
10	PO2	POMPA GRUNDFOS UPM3 AUTO L 25-70	GRUNDFOS	GWINT	1
11	F2	FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN 20	MEIBES	GWINT	1
12	ZB2	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA PRESCOR 3/4" 3 BAR	FLAMCO	GWINT	2
13	Z2 + T2	KUREK KULOWY Z TERMOMETREM 3/4" CZERWONY	SIMPLEX	GWINT	1
14	Z2A + T2	KUREK KULOWY Z TERMOMETREM 3/4" NIEBIESKI	SIMPLEX	GWINT	1
15	ZZ + T2	KUREK KULOWY Z TERMOMETREM 3/4" CZERWONY	SIMPLEX	GWINT	1
16	ZZA + T2	KUREK KULOWY Z TERMOMETREM 3/4" NIEBIESKI	SIMPLEX	GWINT	1
17	ZRZ	ZAWÓR REGULACYJNY TYP VXi 46.20 (Kvs=3,5)	SIEMENS	GWINT	1
18	MZ	SIŁOWNIK SFA21/18	SIEMENS	-	1
19	P2	MANOMETR 0-4 bar	MEIBES	-	1
20	NP.	FLEXCON P 18, NACZYNNIE WZBIORCZE PŁASKIE	FLAMCO	-	1
21	OA	ODPOWIEDZNIK AUTOMATYCZNY	MEIBES	-	1
Układ regulacji automatycznej					
22	R	Regulator pogodowy RVD 145-109	SIEMENS	-	1
23	TEZ	CZUJNIK TEMPERATURY Z KABŁEM QAP 22	SIEMENS	-	1
25	TE1	CZUJNIK TEMPERATURY PRZYLGOWY QAD 21/209	SIEMENS	-	1
26	TE2	CZUJNIK TEMPERATURY PRZYLGOWY QAD 21/209	SIEMENS	-	1
28	TZ	CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ QAC 31/101	SIEMENS	-	1
Pozostałe elementy					
27		Płyta tylna węzła wraz z obudową	MEIBES	-	1
28		Przewody węzła z rury ze stali nierdzewnej typu Inoflex	MEIBES	-	1
29		Izolacja na przewody typu Aeroflex	RAMT	-	1