



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE 13/13

**Producent:**

W2 Włodzimierz Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 Białe Błota
tel. +48 (52) 584-01-92

Miejsce produkcji:

W2 Włodzimierz Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 Białe Błota
tel. +48 (52) 584-01-92

W2 Włodzimierz Wyrzykowski

13

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób

Nazwa wyrobu:

Puszka instalacyjna PU-W18

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Puszka PU-W18 stosowana jest w systemach włamanionych.

Deklarowane cechy techniczne wyrobu:

Dane	PU-W18
Średnica kabla instalacyjnego:	max \varnothing 14 mm
Przekrój przewodu:	max 2,5 mm ²
Ilość przewodów:	18 par
Obudowa:	metalowa malowana proszkowo
Stopień ochrony:	IP 30C
Cecha Ex:	-
Wymiary:	235 x 103 x 32mm
Zakres temperatur podczas instalowania:	-25°C ÷ 60°C

jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi dyrektyw:

Dyrektywa (LVD) 2006/95/WE (Sprzęt elektryczny przewidziany do stosowania w niektórych granicach napięcia) oraz norm zharmonizowanych:

PN-EN 60670-1:2007+IS1:2009+Ap1:2010+AC:2010

Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. Część 1: Wymagania ogólne.

PN-EN 60670-22:2009

Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. Część 22: Wymagania szczegółowe dotyczące puszek łączeniowych i obudów.

Białe Błota 20.11.2013

Włodzimierz Wyrzykowski

WŁAŚCICIEL FIRMY

W2 Włodzimierz Wyrzykowski
86-005 BIAŁE BŁOTA
ul. Czajcza 6
tel./fax (52) 584-01-92
NIP 953-180-16-19
REGON 092382671



inwenta i dowiódł do bezpieczeństwa