



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

uprawnający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem B-BBJ
CERTIFICATE OF CONFORMITY


authorizing to mark product with registered mark B-BBJ

nr B/12/032/22
No. B/12/032/22**Posiadacz certyfikatu:** Eltrim Kable Sp. z o.o.
(Nazwa i adres) Ruskowo 18
Certificate holder: 13-200 Działdowo, Poland
(Name and address)**Producent:** Eltrim Kable Sp. z o.o.
(Nazwa i adres) Ruskowo 18
Manufacturer: 13-200 Działdowo, Poland
(Name and address)**Nazwa wyrobu:** Przewody wielożyłowe ogólnego przeznaczenia do układania
Name of the product: na stałe o izolacji z termoplastycznego polichlorku winylu,
okrągłe i płaskie
Multi-core cables for general application, for fixed wiring,
with thermoplastic polyvinyl chloride (PVC) insulation,
round and flat.**Typ (model):** YDY, YDYp, YLY
Type (model):**Dane techniczne:** napięcie znamionowe rated voltage: 450/750 V
Technical data: liczba i przekroje znamionowe żył w mm²
number and nominal cross-sectional area of conductors in mm²:

| | |
|------|-----------------|
| YDY | (2÷10) x (1÷16) |
| YDYp | (2÷5) x (1÷10) |
| YLY | (2÷10) x (1÷35) |

Typ programu certyfikacji: 5 według PN-EN ISO/IEC 17067
Type of certification scheme: 5 according to PN-EN ISO/IEC 17067**Data ważności:** 2027-09-08
Valid until:**Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y):**
Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s):

| Norma(-y) Standard(s) | Raport(-y) z badań nr Test report(s) No. | Wydany(-e) przez Issued by |
|--------------------------|---|-------------------------------|
| PN-E-90068:2016-10 | LP-22.038/21.029 | SEP - BBJ |

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).
This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).**Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z SEP - BBJ.**
Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with SEP - BBJ.Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body ManagerA. Rybski
Andrzej Rybski

Warszawa, 2022-09-20

Informacje dodatkowe:

Additional information:

D - żyła jednodrutowa, L - żyła wielodrutowa

D - solid conductor, L - stranded conductor

Miejsce produkcji:

Place of manufacture:

Eltrim Kable Sp. z o.o.

Ruszkowo 18

13-200 Działdowo, Poland

NC-P 22.233

Nr rej. S-P-21-029

Reg. No. S-P-21-029

Rozdzielnik:

Copy to:

1. Eltrim Kable Sp. z o.o.

Ruszkowo 18

13-200 Działdowo, Poland

2. NC