

## Deklaracja zgodności

1. Adres:	Nexans Power Accessories Poland Sp. z o.o. ul. Wiejska 18, 47-400 Racibórz
2. Nazwa wyrobu	Wnętrzowa prefabrykowana głowica kablowa termokurczliwa.
3. Identyfikacja wyrobu	<b>24MONOI1</b>
4. Przeznaczenie wyrobu	Służy do zakończenia i podłączania do urządzeń SN 1-żyłowych kabli o izolacji z tworzyw sztucznych i żyły powrotnej z drutów Cu na napięcia 12/20kV (24kV $U_{max}$ ) w zakresie przekrojów 25-630mm <sup>2</sup> , za pomocą końcówek marki <b>GPH</b> .
5. Normy	PN-HD 629.1 S2; PN-HD 620 S2; PN-HD61238-1
5.1 Dokumenty potwierdzające	ISO9001; ISO 14001; OHRIS 2010 TEST REPORT RWE Eurotest nr TR 14_239 z 13.02.2014
6. Data	04.02.2026
7. Podpis	Nexans Power Accessories Poland Sp. z o.o. <b>mgr inż. Paweł Kielkowski</b> Dyrektor / Członek Zarządu 

Deklarujemy, że wyroby z pkt. 3 nadają się do stosowania w polskich sieciach elektroenergetycznych do kabli na napięcia do 12/20kV napięcia znamionowego (24kV  $U_{max}$ ) o przekrojach jak wyżej z żyłą powrotną do 50mm<sup>2</sup> (większe za zapytaniem), zastosowanie i montaż musi być zgodne z kartą wyrobu oraz instrukcją montażu. Produkt jest zgodny w produkcji z normami wymienionymi powyżej w zakresie jego zastosowania

Produkcja odbywa się w oparciu o certyfikowane systemy ISO 9001 oraz ISO 14001.