

Deklaracja zgodności

1. Adres:	Nexans Power Accessories Poland Sp. z o.o. ul. Wiejska 18, 47-400 Racibórz
2. Nazwa wyrobu	złączki śrubowe
3. Identyfikacja wyrobu	M16-95, M25-150, M95-240, M70-240, M95-300, M185-400, M300-500, M400-630
4. Przeznaczenie wyrobu	służące do łączenia żył z kabli elektroenergetycznych na napięcia do $U_M=52kV$ wewnątrz muf kablowych
5. Normy	PN-EN 61238-1:2004, DIN VDE 276 Teil 620
6. Data	14.01.2026
7. Podpis	Nexans Power Accessories Poland Sp. z o.o. mgr inż. Paweł Kiełkowski Dyrektor / Członek Zarządu 

Złączki śrubowe nadają się ze względów technicznych i montażowych do stosowania w polskich sieciach elektroenergetycznych do kabli energetycznych, na napięcie znamionowe do 52kV. Zastosowanie i montaż musi być zgodne z kartą wyrobu oraz instrukcją montażu. Produkt jest zgodny w produkcji z normami wymienionymi powyżej w zakresie jego zastosowania