

Deklaracja zgodności

1. Adres:	Nexans Power Accessories Poland Sp. z o.o. ul. Wiejska 18, 47-400 Racibórz
2. Nazwa wyrobu	Napowietrzna prefabrykowana głowica kablowa termokurczliwa.
3. Identyfikacja wyrobu	24MONOe1
4. Przeznaczenie wyrobu	Służy do zakończenia i podłączania do urządzeń SN 1-żyłowych kabli o izolacji z tworzyw sztucznych i żyły powrotnej z drutów Cu na napięcia 12/20kV (24kV U_{max}) w zakresie przekrojów 25-630mm ² , za pomocą końcówek śrubowych lub prasowanych.
5. Normy	PN-HD 629.1 S2; PN-HD 620 S2; PN-HD61238-1
5.1 Dokumenty potwierdzające	ISO9001; ISO 14001; OHRIS 2010 TEST REPORT ELAB nr TE 1131302 z 26.11.2014
6. Data	26.01.2026
7. Podpis	Nexans Power Accessories Poland Sp. z o.o. mgr inż. Paweł Kielkowski Dyrektor / Członek Zarządu 

Deklarujemy, że wyroby z pkt. 3 nadają się do stosowania w polskich sieciach elektroenergetycznych do kabli na napięcia do 12/20kV napięcia znamionowego (24kV U_{max}) o przekrojach jak wyżej z żyłą powrotną do 50mm² (większe za zapytaniem), zastosowanie i montaż musi być zgodne z kartą wyrobu oraz instrukcją montażu. Produkt jest zgodny w produkcji z normami wymienionymi powyżej w zakresie jego zastosowania

Produkcja odbywa się w oparciu o certyfikowane systemy ISO 9001 oraz ISO 14001.