



62084 - Powerflushing Filter

Filtr do płukania systemów Powerflushing zapewnia szybki i łatwy sposób usuwania zanieczyszczeń z wody w systemie podczas płukania. Prosty w podłączeniu, filtr znacząco zwiększa wydajność płukania, co skraca czas pracy na miejscu.

Filtr reguluje przepływ wody, zapewniając dłuższy czas kontaktu w cylindrze, co pozwala na maksymalne usunięcie tlenku żelaza (czarnego osadu) za pomocą silnego magnesu. Został opracowany tak, aby zapewnić, że nawet przy maksymalnej pojemności woda cyrkuluje bez ograniczeń. Dodatkowe korzyści obejmują wbudowany bypass, który umożliwia czyszczenie magnesu bez konieczności przerywania procesu płukania, nawet na chwilę. Podczas czyszczenia magnesu filtr oferuje imponującą pomoc wizualną, pokazując użytkownikowi poziom usuniętych zanieczyszczeń, co potwierdza potrzebę przeprowadzenia płukania w celu ochrony trwałości systemu.

- Usuwa i zatrzymuje magnetyt, rdzę oraz materiały magnetyczne z systemu.
- Chroni kocioł podczas płukania systemu.
- Bypass umożliwia sprawdzenie magnesu bez konieczności przerywania procesu płukania.
- Przystosowany do pracy w temperaturze do 85°C.
- Kompatybilny ze wszystkimi preparatami czyszczącymi i ochronnymi Fernox.
- Łatwy do czyszczenia i prosty w obsłudze.

Wniosek

Instrukcja użytkowania:

Upewnij się, że początkowa konfiguracja jest ustawiona tak, aby filtr do płukania Fernox Powerflushing Filter został zainstalowany bezpośrednio przed kotłem. Zapewni to najwyższy poziom ochrony na wczesnym etapie procesu płukania. Urządzenie Fernox Powerflow MKIII Flushing Machine może cyrkulować wodę w systemie w obu kierunkach dzięki dźwigni odwracania przepływu.

Podłączenie

1. Umieść filtr Fernox Powerflushing Filter obok urządzenia Fernox Powerflow MKIII Flushing Machine, stosując najlepsze praktyki w celu ochrony klienta.
2. Podłącz dolne złącze filtra do wyjścia "Flow" z urządzenia Fernox Powerflow MKIII za pomocą 1-metrowego węża przedłużającego i żeńskiego złącza camlock dostarczonych w zestawie.
3. Zabezpiecz męskie złącze camlock na górnym złączu filtra, używając taśmy PTFE.
4. Korzystając z istniejącego węża dostarczonego z Fernox Powerflow MKIII, podłącz męskie złącze camlock filtra do systemu grzewczego/kotła. Połącz powrót z urządzeniem Powerflow MKIII za pomocą drugiego istniejącego węża dostarczonego z urządzeniem Fernox Powerflow MKIII.

Uwaga: W przypadku korzystania z obecnej maszyny do płukania British Gas złącza camlock nie są wymagane. Męskie i żeńskie złącza camlock są dostarczane z urządzeniem Fernox Powerflow MKIII Flushing Machine dla British Gas.

Instrukcja obsługi

1. Upewnij się, że dźwignia odwracania przepływu na urządzeniu Powerflow MKIII jest ustawiona w pozycji "Flow".
 2. Upewnij się, że oba zawory trójdrożne na filtrze są ustawione w pozycji CIRCULATE.
 3. Włącz urządzenie Powerflow MKIII i natychmiast sprawdź wszystkie połączenia, w tym górną część cylindra filtra Fernox Powerflushing Filter, pod kątem wycieków.
 4. Po początkowej cyrkulacji przez około 10 minut obróć oba zawory trójdrożne o 180° do pozycji BYPASS.
 5. Odkręć pierścień zabezpieczający z górnej części cylindra i ostrożnie wyjmij magnes. Uwaga: Magnes jest bardzo silny i silnie przyciąga stalowe powierzchnie. Zachowaj ostrożność, aby nie przytrzasnąć palców i unikaj kontaktu z urządzeniami wrażliwymi na pola magnetyczne.
 6. Sprawdź magnes pod kątem zgromadzonych osadów i, w razie potrzeby, wyczyść go w następujący sposób:
- Mocno trzymaj uchwyt pokrywy cylindra jedną ręką. Nosząc jednorazowe rękawice, zsuwaj osad magnetytowy w dół trzonu magnesu do odpowiedniego pojemnika.
- Uwaga: W zależności od ilości zgromadzonego osadu zaleca się usuwanie tylko części osadów podczas każdego czyszczenia, zaczynając od dolnej części. Wyczyść końcówkę magnesu.
7. Zapewnij bezpieczne i odpowiedzialne usuwanie osadów.
 8. Zmontuj ponownie filtr Fernox Powerflushing Filter, upewniając się, że magnes jest umieszczony w okrągłym wgłębieniu na dole cylindra, i ustaw oba zawory trójdrożne z powrotem w pozycji CIRCULATE.
 9. Powtarzaj procedurę sprawdzania i czyszczenia w razie potrzeby podczas procesu płukania.

Czyszczenie magnesu

Nie jest konieczne usuwanie wszystkich osadów podczas czyszczeń pośrednich w trakcie płukania. Aby jednak zapewnić długą żywotność magnesu, należy go dokładnie wyczyścić i osuszyć po każdym użyciu.

Opakowanie, obsługa i bezpieczeństwo

Pakowane indywidualnie, wraz z węzem i szczegółową instrukcją obsługi. Nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

****Ostrzeżenie:**** Filtr Fernox Powerflushing zawiera bardzo silny magnes i generuje bardzo silne pole magnetyczne. Po wyjęciu z cylindra należy trzymać go z dala od urządzeń elektronicznych, zegarków, telefonów komórkowych, kart kredytowych i rozruszników serca.

Specyfikacja

Magnes - Neodymowe magnesy rzadkoziemne o sile 11 000 gauss, osłonięte stalą nierdzewną.

Maksymalna pojemność na tlenek żelaza magnetycznego: 2,1 kg. Długi czas kontaktu wody w cylindrze. Zbiera zarówno małe, jak i duże zanieczyszczenia.

Działa w temperaturach do 85°C.

System podwójnych zaworów trójdrożnych z obejściem.

Wymiary objętościowe i kody kreskowe

Kod kreskowy EAN	5014551620841	Kod kreskowy OCU	
Waga pojedynczego egzemplarza (kg)	9.0832	Waga kartonu zewnętrznego (kg)	9.0832
Wysokość pojedynczego modułu (mm)	314	Wysokość kartonu zewnętrznego (mm)	314
Szerokość pojedynczego modułu (mm)	624	Szerokość kartonu zewnętrznego (mm)	624
Głębokość pojedynczego modułu (mm)	264	Głębokość kartonu zewnętrznego (mm)	264

Ostatnia modyfikacja

2026-05-20T14:54:29.325000