

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Armatura instalacyjna ARCO TEIDE PLUS**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **TEIDE PLUS zawory grzejnikowe DN10 – DN20**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Armatura instalacji centralnego ogrzewania obiektów budowlanych o ciśnieniu nominalnym 1MPa (10bar) i temperaturze wody do 120°C.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
VÁLVULAS ARCO S.L., Avda de Cid 16, Foios 46134, Walencja, Hiszpania
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został ustanowiony:
VALVULAS ARCO Sp. z o.o., ul. Krowoderska 63B/6, 31-158 Kraków
6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: **PN-M-75002:2016-10 - Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **INSTYTUT NAFTY I GAZU – Państwowy Instytut Badawczy, AB 041, Sprawozdanie Nr 28/W/GP-1/22**
7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla danego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Sprawdzanie wyglądu zewnętrznego	Wynik pozytywny	-
Sprawdzenie działania	Zamykanie i otwieranie armatury odbywa się w sposób płynny	-
Sprawdzenie szczelności	Szczelny	-
Sprawdzanie wytrzymałości na skręcanie	Nie dotyczy	-
Sprawdzanie wytrzymałości na zginanie	Brak pęknięć, brak odkształceń	-
Sprawdzanie wytrzymałości hydraulicznej	Brak uszkodzeń, pęknięć	-
Sprawdzanie przepustowości	Wynik pozytywny	-
Sprawdzanie trwałości	Wynik pozytywny	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.



Walencja, 15.10.2022 r.
Miejsce i data wydania

Raúl Graña – Dyrektor Generalny – podpis

Uwaga:

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych powstała w oparciu o załącznik 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016 r.