NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH
– Państwowy Instytut Badawczy
National Institute of Public Health NIH – National Research Institute

ATEST HIGIENICZNY B.BK.60110.0917.2025

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Naczynia wzbiorcze Airfix P (24855, 24856, 24857, 24858, 24859, 24860, 24861, 24862, 24863, 24864, 24865, 24933, 24934, 24935, 24936, 24880, 24881, 24883, 24886, 24890)**

Zawierający / containing: stal węglową S235JR zabezpieczoną powłoką epoksydową, membranę EPDM

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz ciepłej wody użytkowej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zaleca się, aby 1 raz w roku przeprowadzać czyszczenie/wymianę membrany zbiornika.
Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobu/The hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product.

Wytwórca / producer:

Aalberts hfc B.V.
Fort Blauwkapel 1
1358 DB Almere, Niderlandy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Aalberts hydronic flow control sp. z o.o.
64-100 Leszno
ul. Gronowska 8

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.06.30 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after2028.06.30 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 30 czerwca 2025

The date of issue of the certificate: 30th June 2025

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

dr n. med. Maciej Szczotko

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349