Oventrop Sp. z o.o. Bronisze, ul. Świerkowa 1B 05-850 Ożarów Mazowiecki tel. +48 22 752 94 47 www.oventrop.pl info@oventrop.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 64

1. Producent wyrobu: Oventrop GmbH & Co. KG, Paul-Oventrop-Str. 1, D-59939 Olsberg

2. Nazwa wyrobu: Belka rozdzielacza z izolacją, do podłączenia modułów Regumat DN 20-DN 50

3.

4. Klasyfikacja statystyczna wyrobu: PKWiU 25.99.29.0

5. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: połączenie źródła ciepła z instalacją, w systemach centralnego ogrzewania, itp.

6. Specyfikacja techniczna:
PN-EN 12266-1:2003 Armatura przemysłowa. Badanie armatury. Część 1: Badania ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru. Wymagania obowiązkowe
PN-EN 1982:2002 Miedź i stopy miedzi. Gąski i odlewy.

7. Deklarowane cechy techniczne wyrobu:

Max. ciśnienie pracy:	10 bar (PN 10)
Max temperatura pracy:	110°C
Rozstaw osi grup Regumat	125mm

8. Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

2011-04-01

OVENTROP Sp. z o.o.
05-850 OŻARÓW MAZ.
BRONISZE, ul. Świerkowa 1B
tel. (22) 722 96 42, fax (22) 722 96 41
NIP 527-10-12-650 REGON 010859507

CZŁONEK ZARZĄDU-DYREKTOR
mgr inż. Kazimierz Mróz

..... (miejsce i data wystawienia)

..... (imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

KRS 0000047353 w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy
Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł
NIP: 527-10-12-650