

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 75

1. Producent wyrobu: Oventrop GmbH & Co. KG Paul-Oventrop-Str. 1 D-59939 Olsberg
2. Nazwa wyrobu: „Hycoccon VTZ/VPZ” zawory równoważące z bezstopniową nastawą wstępną nr kat. 106 17 .., 106 18 ..
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu: PKWiU 28.14.13.0
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: Regulacja przepływu oraz hydrauliczne równoważenie instalacji. Instalacje centralnego ogrzewania. Instalacje wody lodowej. Instalacje ciepła technologicznego.
5. Specyfikacja techniczna:
PN-91/M-75009. Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.
PN-EN 12266-1:2003 Armatura przemysłowa. Badanie armatury. Część 1: Badania ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru. Wymagania obowiązkowe
PN-EN 1982:2002 Miedź i stopy miedzi. Gąski i odlewy.
6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu:
Średnica: DN 15-DN 40
Max. ciśnienie pracy: 16 bar (PN16)
Temperatura pracy: -10°C do 120 °C
Przyłącze siłownika M 30 x 1,5
7. Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

2011-04-15

(miejsce i data wystawienia)

OVENTROP Sp. z o.o.

05-850 OŻARÓW MAZ.

BRONISZE, ul. Świerkowa 1B

tel. (22) 722 96 42, fax (22) 722 96 41

NIP 527-10-12-650 REGON 010859507

CZŁONEK ZARZĄDU-DYREKTOR

mgr inż. Kazimierz Mróz

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)