

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 78

1. Producent wyrobu: Oventrop GmbH & Co. KG, Paul-Oventrop-Str. 1, D-59939 Olsberg
2. Nazwa wyrobu: Filtroodpowietrznik oleju opałowego „Toc-Duo-3”, nr kat. 214 27 32.
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu: PKWiU 28.29.12.0
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: Automatyczne odpowietrzanie instalacji olejowych. Montaż na przewodzie ssącym w systemach 1-rurowych z nawrotem oleju.
5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 12514-2:2004 Instalacje zasilania palników olejowych olejem. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i badania; Części składowe, armatura, przewody, filtry, odpowietrzniki, liczniki.

DIN 4755-2: Instalacje olejowe. Doprowadzenie oleju opałowego. Wymagania dotyczące zabezpieczenia technicznego. Kontrola.

DIN 51603-1: Paliwa płynne: olej opałowy EL .Wymagania minimalne.

DIN 51603-6: Paliwa płynne: olej opałowy BIO .Wymagania minimalne.

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu:

max. wydajność dyszy palnika	110 l/h EL
max. strumień oleju powrotnego	120 l/h EL
wydajność odpowietrzania: min.	6 l/h
Max. temperatura pracy	60°C
Max. temperatura otoczenia :	60°C
Wymiary:	161 x 97 x 203
Wkład filtra:	różny w zależności od wykonania
Przyłącza:	
od strony zbiornika gw. wewn. G 3/8”	do złączy skręcanych 6,8,10 i 12 mm
od strony palnika gw. zewn. G 3/8	ze stożkiem wewn.

7. Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

2011-06-07

(miejsce i data wystawienia)

OVENTROP Sp. z o.o.

05-850 OŻARÓW MAZ.

BRONISZE, ul. Świerkowa 1B

tel. (22) 722 96 42, fax (22) 722 96 41

NIP 527-10-12-650 REGON 010859507

CZŁONEK ZARZĄDU-DYREKTOR

mgr inż. *Kazimierz Mróz*

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)