

Deklaracja zgodności Nr 2W/2013

Producent wyrobu:

BMETERS Polska Sp. z o.o.
ul. GŁÓWNA 60,
51-188 PSARY/k. Wrocławia

1. Nazwa wyrobu budowlanego: **Wodomierz**
Typ: **GMDX DN 15-50** - z przyłączem gwintowym, do zabudowy w przewodzie,
wielostrumieniowy, suchobieżny, magnetyczny

2. Klasyfikacja statystyczna wyrobu: PKWiU: 33.20.63-50.11

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Wyrób-przyrząd przeznaczony do ciągłego pomiaru, zapamiętywania i wskazywania objętości wody przezeń przepływającej w warunkach znamionowych użytkowania, w tym wody przeznaczonej do spożycia. Do stosowania w pozycji poziomej (H).

4. Specyfikacja techniczna:
PN-EN 14154-1+A1:2011 Wodomierze. Wymagania ogólne.
PN-EN 14154-3:2011 Metody i wyposażenie do badań
Dyrektywa 2004/22/EC.

5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:
- Klasa temperaturowa: T50, T90, T30/90
- Klasa straty ciśnienia: ΔP_{63} , ΔP_{40}
- Klasa ciśnieniowa: MAP 16
- Klasa odporności na zaburzenia przepływu: U0/D0
- Środowisko elektromagnetyczne : npd
- Trwałość: spełnia wymagania

Średnica nominalna DN [mm]	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50
Przepływ minimalny Q_1 [m ³ /h]	0,050	0,080	0,126	0,200	0,320	0,5
Przepływ pośredni Q_2 [m ³ /h]	0,080	0,128	0,202	0,320	0,512	0,8
Przepływ ciągły Q_3 [m ³ /h]	2,5	4	6,3	10,0	16,0	25,0
Przepływ przeciążeniowy Q_4 [m ³ /h]	3,13	5	7,88	12,5	20,0	31,25
Zakres pomiarowy Q_3/Q_1	R50					
Pozycja zabudowy	H					

6. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:
- Atest higieniczny HK/W/0183/01/2010 – Państwowy Zakład Higieny Warszawa
- Świadectwo badania typu **TCM 142/11-4802 Ad3** - Zatwierdzenie Unii Europejskiej dla licznika wody zimnej i ciepłej, na podstawie dokumentu 0115-CS-A012-08 wydane przez Czeski Instytut Metrologiczny (CMI), Okružni 31, 638 00 Brno, Czechy
- System jakości dla produkcji, kontroli końcowej i badań produkcji wodomierzy (MI-001) został zatwierdzony przez jednostkę notyfikowaną 1383 CMI zgodnie z dyrektywą **2004/22/EC Ad.D** (Nr dokumentu **0513-AU-AH003-13**, wydany w 14.05.2013)

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Psary k. Wrocławia 14.05.2013

Dyrektor Techniczny

Jan Bejszer
Jan Bejszer

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)