

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 40 /2011

1. **Producent wyrobu:** RADPOL S.A.
77-300 Człuchów ul. Batorego 14
2. **Nazwa wyrobu:** Złączki kablowe miedziane typu: Z
3. **Klasyfikacja wyrobu :** PKWiU 27.33.13.0
4. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:** Służą do łączenia żył miedzianych. Zwiększają bezpieczeństwo i trwałość połączenia m.in. przez zmniejszenie zjawiska przegrzewania się żył i izolacji przewodów. Do stosowania w polskich sieciach elektroenergetycznych.
5. **Specyfikacja techniczna:** Spełniają wymagania określone w normie PN-90/E-06401.01 i PN-90/E-06401.02
Wykonane z rur miedzianych w gatunku Cu-ETP norma PN-EN 13600:2004
Deklarowane cechy techniczne :
 - spadek napięcia na nagrzanym prądem złączkach nie jest większy niż spadek napięcia na nagrzanym odcinku równoważnym
 - temperatura złączek nie jest wyższa od temperatury żyły odcinka równoważnego
 - procentowe wartości spadków napięć na złączkach nie przekraczają 8 % (wartość dopuszczalna 20%)
6. **Nazwa jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu lub numer raportu badań typu:** Ocena Techniczna Nr IEn-EWP-678/2008 wydana przez Instytut Energetyki w Warszawie
Raport Badań EWP/42/E/97/98-I ; EWP/42/E/97/98-II Instytut Energetyki w Warszawie.

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 numer NC-124 wydany przez Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków.

Deklarację z pełną odpowiedzialnością, wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Człuchów 17.02.2011

.....
(miejsce i data wystawienia)

SPECJALISTA TECHNOLOGII
MATERIALOWEJ

Bożena Kiedrowska
mgr inż. Bożena Kiedrowska

.....
(imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej)

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004