



BBJ

BBJ

BBJ

BBJ

BBJ

BBJ

BBJ

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. M. Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80
e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE

Nr certyfikatu: CE/12/054/08

Dostawca:
(Nazwa i adres) Z.P.H. „ELEKTRO-PLAST” Sp. z o.o.
ul. Rogatka 14
62-860 Opatówek

Producent:
(Nazwa i adres) Z.P.H. „ELEKTRO-PLAST” Sp. z o.o.
ul. Rogatka 14
62-860 Opatówek

Nazwa wyrobu: Obudowy do rozdzielnic elektrycznych nn.
NEO SERIES

Typ (model): RH-12, RH-18, RH-24,
RH-36(2x18), RH-36(3x12), RH-54(3x18)

Dane techniczne: napięcie znamionowe izolacji: U_i : 500 V;
stopień ochrony: IP65, IK07.

Zbadana próbka wyrobu wymienionego powyżej wykazała zgodność z wymaganiami norm(-y) zharmonizowanych(-ej)

Norma(-y)	Raport(-y) z badań Nr	Wydany(-e) przez
PN-EN 62208:2006, EN 62208:2003	LA-08.86 LA-07.253/1 LA-07.253/2	BBJ

Spełnienie wymagań powyższych(-ej) norm(-y) zharmonizowanych(-ej) daje domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w:

- Dyrektywie Unii Europejskiej 2006/95/WE wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. Dz. U. Nr 155 poz. 1089,

stanowiąc niezbędny warunek dla oznakowania **CE**.

Certyfikat niniejszy dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu mających identyczne właściwości (parametry) jak wzór przedstawiony do badań i spełniających wymagania ww. norm(-y).

Certyfikat niniejszy traci ważność z datą ustania domniemania zgodności ww. norm(-y) zharmonizowanych(-ej) z wymaganiami zasadniczymi ww. dyrektywy (rozporządzenia).

Znakowanie **CE** na wyrobach wymaga ponadto od producenta sporządzenia niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wystawienia deklaracji zgodności WE, zgodnie z wymaganiami ww. dyrektywy (rozporządzenia).

BBJ

BBJ


BBJ

BBJ

BBJ

BBJ

BBJ



Dyrektor

Janusz Okólski

Warszawa, dnia 30 czerwca 2008 r.