

Helukabel Polska Sp. z o.o.  
Krże Duże 2  
96-325 Radziejowice

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE Numer Q567/QEN/UE/Helukabel

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego **nakładającej na producentów kabli i przewodów** obowiązek wystawiania deklaracji zgodności, niniejszym:

Deklarujemy, że produkt:

**(N)HXH-FE 180/E 30**

.....  
( nazwa, typ)

oferowany przez Helukabel Polska Sp. z o.o.

Do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymogi zawarte w:

PN-EN 60228	Żyły przewodów i kabli
PN-EN 60332-3	Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-24: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria C
PN-EN 60754-2	Wspólne metody badania palności przewodów i kabli -- Badanie gazów powstałych podczas spalania materiałów pobranych z przewodów i z kabli -- Część 2-2: Metody -- Określanie kwasowości gazów przez pomiar pH i konduktywności
PN-EN 61034-1+2	Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable w określonych warunkach -- Część 1: Aparatura-- Część 2: Metody badania i wymagania

**CE** = produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35/EU

Dane techniczne produktu zgodnie z załączoną kartą katalogową

Niniejsza Deklaracja Zgodności UE wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta

Krże Duże, 05.08.2022

Miejsce i data wystawienia

Quality Control Manager  
HELUKABEL Polska Sp. z o.o.  
MENADŻER DS. KONTROLI JAKOŚCI  
QUALITY CONTROL MANAGER  
mgr inż. Anna Karasiewicz  
mgr inż. Aneta Siłarek-Karasiewicz

nazwisko i podpis osoby upoważnionej