

该文件的英文版本可在中文版本之后找到.

English-language version of these document plesase find after the end of the chinese-language version.



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303682059

认证委托人名称及地址

皮尔磁工业自动化（上海）有限公司
中国(上海)自由贸易试验区泰谷路 169 号 B 座二层 210 室

生产者名称及地址

皮尔磁工业自动化有限公司
德国奥斯费登，夫莱克斯-万科街 2 号，D-73760

生产企业名称及地址

皮尔磁工业自动化有限公司
德国奥斯费登，夫莱克斯-万科街 2 号，D-73760

产品名称和系列、型号、规格

安全继电器

PNOZ y; Uimp: 4kV; Ui: 250V; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: AC230V/5A; AC230V/4A;
DC-13: Ue/Ie: DC24V/5A; DC24V/4A; IP20; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 08 月 29 日 有效期至：2029 年 08 月 25 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 08 月 26 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303682059

证书附页：第 1 页 共 1 页

PNOZ y

□□□

(1)

(2)

(1) 继电器

y: myPNOZ 系列型号

(2) 代表输入和输出型号

h1: 代表头模块

i1: 代表输入模块, 4 个安全 (双) 输入, 2 个标准输入, 电压 24VDC

i2: 代表输入模块, 带或逻辑, 4 个安全 (双) 输入, 2 个标准输入, 电压 24VDC

i3: 代表输入模块, 双手控制, IIIA 型, 2 个安全 (单) 输入, 2 个安全 (双) 输入, 1 个标准输入, 电压 24VDC

i4: 代表输入模块, 双手控制, IIIC 型, 2 个安全 (单) 输入, 2 个安全 (双) 输入, 1 个标准输入, 电压 24VDC

i5: 代表输入模块, 带可变逻辑功能, 8 个 (双通道) 安全输入, 电压 24VDC

i6: 代表输入模块, 带 OR 逻辑功能, 4 个 (双通道) 安全输入, 2 个标准输入, 电压 24VDC

i7: 代表输入输出模块, 带门锁逻辑功能, 4 个 (双通道) 安全输入, 3 个标准输入, 电压 24VDC

i8: 代表输入模块, 带可变逻辑功能, 4 个 (双通道) 安全输入, 2 个标准输入, 电压 24VDC

io1: 代表输入输出模块, 2 个安全 (双) 输入, 2 个安全信号输出, 3 个标准输入, 1 个标准输出

io2: 代表输入输出模块, 2 个安全 (双) 输入, 3 个安全继电器输出, 2 个标准输入, 1 个标准输出

io3: 代表输入输出模块, 2 个安全 (双) 输入, 2 个安全信号输出, 带延时功能, 3 个标准输入, 1 个标准输出

io4: 代表输入输出模块, 2 个安全 (双) 输入, 3 个安全继电器输出, 带延时功能, 2 个标准输入, 1 个标准输出

o1: 代表输出模块, 2 个安全信号输出, 1 个标准输出

o2: 代表输出模块, 3 个安全继电器输出, 1 个标准输出

o3: 代表输出模块, 2 个安全信号输出, 带延时功能, 1 个标准输出

o4: 代表输出模块, 3 个安全继电器输出, 1 个标准输出

o5: 代表输出模块, 4 个安全继电器输出, 带延时功能

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

本翻译文件不具有法律效力，
不得单独使用
This translated document
does not have legal validity and
cannot be used in isolation

CERTIFICATE NO.: 2024010303682059

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Pilz Industrial Automation (Shanghai)Co.,Ltd
Room 210, 2f, block B, No. 169, Taigu Road, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Pilz GmbH & Co.,KG
Felix-Wankel-Str.2,73760 Ostfildern, Germany

NAME AND LOCATION OF THE FACTORY

Pilz GmbH & Co.,KG
Felix-Wankel-Strasse, D-73760 Ostfildern

PRODUCT NAME,MODEL AND SPECIFICATION

Safety Relay

PNOZ y ; Uimp : 4kV ; Ui : 250V ; Ith : 10A ; AC-15 : Ue/Ie : AC230V/5A ; AC230V/4A ; DC-13 :
Ue/Ie : DC24V/5A ; DC24V/4A ; IP20 ; See the appendix

STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 14048.5-2017

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of
implementation rules for compulsory certification(REFNO. CNCA-C03-02:2024).

Valid from: Aug.29,2025

Valid until: Aug.25,2029

Date of original issued: Aug.26,2024

The certificate information and validity could be checked by scanning the QR code below or logging in to
the website of the issuing authority, or on the website of the CNCA (www.cnca.gov.cn).



SIGNATURE:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE CO., LTD.





CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO. : 2024010303682059

Appendix: Page 1 of 1

本翻译文件不具有法律效力，
不得单独使用
This translated document
does not have legal validity and
cannot be used in isolation

PNOZ y □□□

(1) (2)

(1) 继电器

y: myPNOZ 系列型号

(2) 代表输入和输出型号

- h1: 代表头模块
- i1: 代表输入模块, 4 个安全 (双) 输入, 2 个标准输入, 电压 24VDC
- i2: 代表输入模块, 带或逻辑, 4 个安全 (双) 输入, 2 个标准输入, 电压 24VDC
- i3: 代表输入模块, 双手控制, IIIA 型, 2 个安全 (单) 输入, 2 个安全 (双) 输入, 1 个标准输入, 电压 24VDC
- i4: 代表输入模块, 双手控制, IIIC 型, 2 个安全 (单) 输入, 2 个安全 (双) 输入, 1 个标准输入, 电压 24VDC
- i5: 代表输入模块, 带可变逻辑功能, 8 个 (双通道) 安全输入, 电压 24VDC
- i6: 代表输入模块, 带 OR 逻辑功能, 4 个 (双通道) 安全输入, 2 个标准输入, 电压 24VDC
- i7: 代表输入输出模块, 带门锁逻辑功能, 4 个 (双通道) 安全输入, 3 个标准输入, 电压 24VDC
- i8: 代表输入模块, 带可变逻辑功能, 4 个 (双通道) 安全输入, 2 个标准输入, 电压 24VDC
- io1: 代表输入输出模块, 2 个安全 (双) 输入, 2 个安全信号输出, 3 个标准输入, 1 个标准输出
- io2: 代表输入输出模块, 2 个安全 (双) 输入, 3 个安全继电器输出, 2 个标准输入, 1 个标准输出
- io3: 代表输入输出模块, 2 个安全 (双) 输入, 2 个安全信号输出, 带延时功能, 3 个标准输入, 1 个标准输出
- io4: 代表输入输出模块, 2 个安全 (双) 输入, 3 个安全继电器输出, 带延时功能, 2 个标准输入, 1 个标准输出
- o1: 代表输出模块, 2 个安全信号输出, 1 个标准输出
- o2: 代表输出模块, 3 个安全继电器输出, 1 个标准输出
- o3: 代表输出模块, 2 个安全信号输出, 带延时功能, 1 个标准输出
- o4: 代表输出模块, 3 个安全继电器输出, 1 个标准输出
- o5: 代表输出模块, 4 个安全继电器输出, 带延时功能

This page is attached to the certificate and should be used at the same time as the certificate page.



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE CO., LTD.